

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	崧啟工業有限公司		
申請人地址	新北市汐止區大同路二段 147 號 7 樓	電話	02-86926689
製造人名稱	崧啟工業有限公司		
製造人地址	新北市汐止區大同路二段 147 號 7 樓	電話	02-86926689
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆熱電偶/防爆熱電阻 EX-91-A-PT100-T		
防爆構造溫度等級符號	Ex d IIC T6		
型式檢定合格字號	工電(2011)第 00080 號		
第一次發證日期	中華民國 100 年 10 月 05 日		
展延發證日期	中華民國 104 年 06 月 02 日		
有效期間	中華民國 103 年 10 月 05 日至 106 年 10 月 04 日		
備註：(A201500228)			
1. 依據標準： CNS3376-0(2014)；CNS3376-1(2008)。			
2. 電氣規格： 80mV、1.875mA、150mW、傳送器電源：24Vdc。			
3. 適用周溫： -20°C~+40°C。			
4. 主要組成： 感溫元件 pt100/K/J/E/T/N/R/S/B/C、保護管(不鏽鋼 SUS304)、壓圈(不鏽鋼 SUS304)、鎖緊螺釘(不鏽鋼 SUS304)、防鬆圈(不鏽鋼 SUS316)、鏈條托環(不鏽鋼 SUS304)、堵板(不鏽鋼 SUS304)、密封圈(矽橡膠)、接線柱(黃銅 HPb59)、空心螺栓(不鏽鋼 SUS304)、彈簧(不鏽鋼 SUS304)、螺母坎件(黃銅 HPb59)、六角螺母(不鏽鋼 SUS304)、壓緊螺母(不鏽鋼 SUS304)、熱電偶延長線(TEFLON)、接線盒(不鏽鋼 SUS316)、蓋子(不鏽鋼 SUS316)及傳送器、防爆軟管(力際/LG-FLE)。			

財團法人 工業技術研究院

